



LEGENDA

CSP	Centrala pożarowa, FP1216C-18, prod. UTC F&S
Y	Ręczny ostrzegacz pożaru, DM 2010, prod. UTC F&S
⚡	Optyczna czujka dymu adresowalna, DP 2061N, prod. UTC F&S
📢	Sygnalizator akustyczno - optyczny AS 366, prod. UTC F&S
📡	Moduł adresowalny IO 2034 (4 wejścia / 4 wyjścia), prod. UTC F&S

UWAGI:

• podczas robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów budynku i w razie potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenie lub wzmocnienie budynku,  
• stały nadzór nad robotami remontowymi powierzyć osobie z uprawnieniami budowlanymi,  
• w okresie prac, pomieszczenia i obszary remontowe należy wyłączyć z eksploatacji, a teren zabezpieczyć przed wejściem osób trzecich,  
• w razie wątpliwości wynikłych podczas prowadzenia prac - wezwać projektanta, które w ramach nadzoru autorskiego określi sposób postępowania,  
• wszystkie materiały stosowane w pracach wykończeniowych muszą mieć atesty i świadectwa dopuszczeń ITB i PZH w Warszawie,  
• stosowane materiały wykończeniowe muszą być, co najmniej trudno zapalne i spełniać wymagania klasy NRO (nierozprzestrzeniania ognia),  
• obmiary muszą być zweryfikowane przez wykonawcę przed realizacją,  
• wszystkie prace powinny być wykonane z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi.  
Podane do zastosowania wyroby mogą być zastąpione produktami równoważeniowymi pod warunkiem dostarczenia ich wzorów do projektanta oraz zaakceptowaniu przez projektanta do użycia w projekcie.

**pfa** Piotr Fortuna Architekci  
81-310 Gdynia ul. Ślaska 33/85  
tel. 0507213376

Inwestor:  
**Nowy Teatr**  
ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa  
temat: Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego  
na potrzeby **Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr** wraz ze zmianą sposobu użytkowania

lokalizacja:  
ul. Madalińskiego 10/16  
działka 113 obręb 1-01-11 w Warszawie

projektant:  
**Alojzy Znajdek**  
nr. uprawnień AUB-KZ-7210/77/90  
mgr inż. Radosław Pietrzak

sprawdzający:  
**Marek Znajdek**  
nr. uprawnień UAN-KZ-7210/36/89

branża:  
**ELEKTRYCZNA**

tytuł rysunku:  
**RZUT ANTRESOLI 1-INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU**

faza:  
**Projekt wykonawczy**

skala:  
**1:100**

data:  
**11.2012**

numer rysunku:  
**IE-14**