

LOKALIZACJA CENTRALI SYSTEMU POŻAROWEGO
W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13
1/41 1/42 1/43 1/44 1/45 1/46 1/47 1/48 1/49 1/50 1/51 1/52 1/53 1/54 1/55 1/56 1/57 1/58 1/59 1/60 1/61 1/62 1/63 1/64 1/65 1/66 1/67 1/68 1/69 1/70 1/76 1/77 1/78 1/79 1/80 1/81
S1 S2 S3 S4 S5 S10

LEGENDA

CSP		Centrala pożarowa, FP1216C-18 , prod. UTC F&S
		Ręczny ostrzegacz pożaru, DM 2010, prod. UTC F&S
		Optyczna czujka dymu adresowalna, DP 2061N, prod. UTC F&S
		Sygnalizator akustyczno - optyczny AS 366, prod. UTC F&S
		Moduł adresowalny IO 2034 (4 wejścia / 4 wyjścia), prod. UTC F&S

UWAGI:
- podczas robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów budynku i w razie potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenie lub wzmocnienie budynku,
- stały nadzór nad robotami remontowymi powierzyć osobie z uprawnieniami budowlanymi,
- w okresie prac, pomieszczenia i obszary remontowe należy wyłączyć z eksploatacji, a teren zabezpieczyć przed wejściem osób trzecich,
- w razie wątpliwości wynikłych podczas prowadzenia prac - wezwać projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego określi sposób postępowania,
- wszystkie materiały stosowane w pracach wykończeniowych muszą mieć atesty i świadectwa dopuszczeń ITB i PZH w Warszawie,
- stosowane materiały wykończeniowe muszą być, co najmniej trudno zapalne i spełniać wymagania klasy NRO (nierozprzestrzeniania ognia),
- obmiary muszą być zweryfikowane przez wykonawcę przed realizacją,
- wszystkie prace powinny być wykonane z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi.

Podane do zastosowania wyroby mogą być zastąpione produktami równowartościowymi pod warunkiem dostarczenia ich wzorów do projektanta oraz zaakceptowaniu przez projektanta do użycia w projekcie.

pfa
Piotr Fortuna Architekci
81-310 Gdynia ul. Śląska 33/65
tel. 0507213376

inwestor:
Nowy Teatr
ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa

temat: Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego
na potrzeby **Międzynarodowego Centrum**
Kultury Nowy Teatr wraz ze zmianą sposobu użytkowania

lokalizacja:
ul. Madalińskiego 10/16
działka 113 obręb 1-01-11 w Warszawie

projektant:
Alojzy Znajdek
nr. uprawnień AUB-KZ-7210/77/90
mgr inż. Radosław Pietrzak

sprawdzający:
Marek Znajdek
nr. uprawnień UAN-KZ-7210/36/89

podpis:

branża:
ELEKTRYCZNA

tytuł rysunku:
RZUT HALI - INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU

faza:
Projekt wykonawczy

skala:
1:100

data:
11.2012

numer rysunku:
IE-13