

UWAGI:
- podczas robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów budynku i w razie potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia budynku,
- stały nadzór nad robotami remontowymi powierzyć osobie z uprawnieniami budowlanymi,
- w okresie prac, pomieszczenia i obszary remontowe należy wyłączyć z eksploatacji, a teren zabezpieczyć przed wejściem osób trzecich,
- w razie wątpliwości wynikłych podczas prowadzenia prac - wezwać projektanta, które w ramach nadzoru autorskiego określi sposób postępowania,
- wszystkie materiały stosowane w pracach wykonawczych muszą mieć atesty i świadectwa dopuszczeń ITB i PZH w Warszawie,
- stosowane materiały wykończeniowe muszą być, co najmniej trudno zapalne i spełniać wymagania klasy NRO (nierozprzestrzenianie ognia),
- obmiary muszą być zweryfikowane przez wykonawcę przed realizacją,
- wszystkie prace powinny być wykonane z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi.

Podane do zastosowania wymiary mogą być zastąpione produktami równowartościowymi pod warunkiem dostarczenia ich wzorców do projektanta oraz zaakceptowaniu przez projektanta do użycia w projekcie.

Instalacja siłowa

- Łącznik obwodowy natynkowy 1P, 10A, IP20, typ Mureva prod. Schneider Electric
- Łącznik obwodowy schodowy natynkowy 1P, 10A, IP20, typ Mureva prod. Schneider Electric
- Łącznik obwodowy świecznikowy natynkowy 1P, 10A, IP20, typ Mureva prod. Schneider Electric
- Przycisk natynkowy 1P, 10A, IP20, typ Mureva prod. Schneider Electric
- Łącznik obwodowy natynkowy 1P, 10A, IP44, typ Mureva prod. Schneider Electric
- Przycisk sterujący do systemu DALI
- Wypust 1-fazowy (1P+N+PE)
- Wypust 3-fazowy (3P+N+PE)
- Wypust 24V
- Główny potrzebny wyłącznik prądu,1 etyk przełączny,
- Sprzęgnowód obwodowy (+/-)2m, 1,25A, 1P+N+PE typ 088266/20303, prod. Schneider Electric
- Rozdzielnica natynkowa typu Pragma, prod. Schneider Electric
- Gniazdo natynkowe 1P+N+PE, 16A, IP44, typ Mureva prod. Schneider Electric
- Gniazdo natynkowe 1P+N+PE, 16A, IP20, typ Mureva prod. Schneider Electric
- Gniazdo natynkowe 2P+N+PE, 16A, IP20, typ Mureva prod. Schneider Electric
- Puszka podłogowa 3x3modoły, do montażu dwóch gniazd ogólnych 1P+N+PE, dwóch gniazd 1P+N+PE do zasilania urządzeń komputerowych oraz dwóch gniazd telekomunikacyjnych.
- Zestaw gniazdowy: 2 x 3P+N+PE (32A), 2 x 3P+N+PE (32A), 4 x 1P+N+PE

LEGENDA

Instalacja oświetleniowa

- GOT 150W 1xHQI-E 150W/830 E40
- DLN 220 6490 2x28W 2xPL-C 28W/840 4P
- NEW LINE 255 2x55W 2xPL-L 55W/840
- CANLUX STEEL PC IP65 T8 1x36 1xL 36 W/840 36W
- GD DLN 255 CDM-T 150W 1xCDM-T 150W/942 RX7s
- PLAFO TS 40W 1xPhilips TLD 40W/830
- PROFI 58 1x80W BAR OP 1xPhilips TL5 80W/830 HE
- DL 220 6490 2x28W DW Glass 2xPL-C 28W/840 4P
- ISOLUX PC IP 65/T8 2xL 36 W/840 36W
- CANProfiLite 2 1x80W PLX 1xT5 80W/830
- THLA T5 2xFDH 80W
- Oprawa OH prod. Menamena, różne wielkości
- Naświetlacz metalohalogenowy MH, IS2 NEW AS MTH-70W, prod.CANDELUX
- Oprawa kierunkowa naścienna - Mars 1xBW 3H
- Oprawa kierunkowa nastropowa - Venus 1xBW 3H
- Oprawa ot. awaryjnego - CANDELUX I-TECH 3W

UWAGA:
W sekcji konferencyjnych sprawy wyposażyć w elektronicznie sterowanie DALI

pfa
Piotr Fortuna Architekci
81-310 Gdynia ul. Śląska 33/85
tel. 0507213376

inwestor:
Nowy Teatr
ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa

temat: Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby **Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr** wraz ze zmianą sposobu użytkowania

lokalizacja:
ul. Madalińskiego 10/16
działka 113 obręb 1-01-11 w Warszawie

projektant:
Alojzy Znajdek
nr. uprawnień AUB-KZ-7210/77/90
mgr inż. Radosław Pietrzak

podpis:

sprawdzający:
Marek Znajdek
nr. uprawnień UAN-KZ-7210/36/89

branża:
ELEKTRYCZNA

tytuł rysunku:
RZUT HALI - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

faza: Projekt wykonawczy
skala: 1:100
data: 11.2012
numer rysunku: IE-02