



LEGENDA

	Centrala pożarowa, FP1216C-18 , prod. UTC F&S
	Ręczny ostrzegacz pożaru, DM 2010, prod. UTC F&S
	Optyczna czujka dymu adresowalna, DP 2061N, prod. UTC F&S
	Sygnalizator akustyczno - optyczny AS 366, prod. UTC F&S
	Moduł adresowalny IO 2034 (4 wejścia / 4 wyjścia), prod. UTC F&S

UWAGI:

- podczas robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów budynku i w razie potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenie lub wzmocnienie budynku,
 - stały nadzór nad robotami remontowymi powierzyć osobie z uprawnieniami budowlanymi,
 - w okresie prac, pomieszczenia i obszary remontowe należy wyłączyć z eksploatacji, a teren zabezpieczyć przed wejściem osób trzecich,
 - w razie wątpliwości wynikłych podczas prowadzenia prac - wezwać projektanta, które w ramach nadzoru autorskiego określi sposób postępowania,
 - wszystkie materiały stosowane w pracach wykończeniowych muszą mieć atesty i świadectwa dopuszczeń ITB i PZH w Warszawie,
 - stosowane materiały wykończeniowe muszą być, co najmniej trudno zapalne i spełniać wymagania klasy NRO (nierozprzestrzeniania ognia),
 - obmiary muszą być zweryfikowane przez wykonawcę przed realizacją,
 - wszystkie prace powinny być wykonane z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi.
- Podane do zastosowania wyroby mogą być zastąpione produktami równoważącymi pod warunkiem dostarczenia ich wzorów do projektanta oraz zaakceptowaniu przez projektanta do użycia w projekcie.

pfa

Piotr Fortuna Architekci

81-310 Gdynia ul. Śląska 33/85
tel. 0507213376

inwestor:

Nowy Teatr

ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa

temat: Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego

na potrzeby **Międzynarodowego Centrum**

Kultury Nowy Teatr wraz ze zmianą sposobu użytkowania

lokalizacja:

ul. Madalińskiego 10/16

działka 113 obręb 1-01-11 w Warszawie

projektant:

Alojzy Znajdek

nr. uprawnień AUB-KZ-7210/77/90

mgr inż. Radosław Pietrzak

podpis:

sprawdzający:

Marek Znajdek

nr. uprawnień UAN-KZ-7210/36/89

branża:

ELEKTRYCZNA

tytuł rysunku:

**RZUT ANTRESOLI 2-INSTALACJA
SYGNALIZACJI POZARU**

faza:

Projekt wykonawczy

numer rysunku:

IE-15

skala:

1:100

data:

11.2012