

WARIANTY:

Wariant I - zasilanie z rozdzielnicy RSC, należy wykonać w przypadku uzyskania przez Inwestora od zakładu energetycznego, mocy zasilania rezerwowego równej 100kW.

Wariant II - zasilanie z szynoprzewodu, należy wykonać w przypadku NIE uzyskania przez Inwestora od zakładu energetycznego, mocy zasilania rezerwowego równej 100kW

UWAGI:

- podczas robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów budynku i w razie potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenie lub wzmocnienie budynku,
- stały nadzór nad robotami remontowymi powierzyć osobie z uprawnieniami budowlanymi,
- w okresie prac, pomieszczenia i obszary remontowe należy wyłączyć z eksploatacji, a teren zabezpieczyć przed wejściem osób trzecich,
- w razie wątpliwości wynikłych podczas prowadzenia prac - wezwać projektanta, które w ramach nadzoru autorskiego określi sposób postępowania,
- wszystkie materiały stosowane w pracach wykończeniowych muszą mieć atesty i świadectwa dopuszczeń ITB i PZH w Warszawie,
- stosowane materiały wykończeniowe muszą być, co najmniej trudno zapalne i spełniać wymagania klasy NRO (nierozprzestrzeniania ognia),
- obmiary muszą być zweryfikowane przez wykonawcę przed realizacją,
- wszystkie prace powinny być wykonane z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi.

Podane do zastosowania wyroby mogą być zastąpione produktami równowartościowymi pod warunkiem dostarczenia ich wzorów do projektanta oraz zaakceptowaniu przez projektanta do użycia w projekcie.

LEGENDA

- szynoprzewód Canalis KS prod. Schneider Electric, KSA 250A, 3L+N+PE, 5m
- szynoprzewód Canalis KS prod. Schneider Electric, KSA 250A, 3L+N+PE, 3m
- kaseta zasilająca, Canalis KS prod. Schneider Electric, KSA 250A B4
- kaseta odpływowa, Canalis KS prod. Schneider Electric, KSB160SE4
- ZG - zestaw gniazdowy: 2 x 3P+N+PE (63A), 2 x 3P+N+PE (32A), 4 x 1P+N+PE

pfa
Piotr Fortuna Architekci
81-310 Gdynia ul. Śląska 33/85
tel. 0507213376

inwestor:
Nowy Teatr
ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa

temat: Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby **Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr** wraz ze zmianą sposobu użytkowania

lokalizacja:
ul. Madalińskiego 10/16
działka 113 obręb 1-01-11 w Warszawie

projektant:
Alojzy Znajdek
nr. uprawnień AUB-KZ-7210/77/90
mgr inż. Radosław Pietrzak

podpis:

sprawdzający:
Marek Znajdek
nr. uprawnień UAN-KZ-7210/36/89

branża:
ELEKTRYCZNA

tytuł rysunku:
RZUT HALI - SZYNOPRZEWODY

faza:
Projekt wykonawczy

skala:
1:100

data:
11.2012

numer rysunku:
IE-11