


Warszawa, 19.03.2014 r.

**Do:**

Wykonawcy, biorący udział  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
publicznego na „Modernizację budynku  
magazynowego na cele przestrzeni edukacyjnej”  
Numer ogłoszenia: 52819 – 2014

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający Nowy Teatr w Warszawie przekazuje niniejszym zapytanie wraz z odpowiedzią:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Czy instalacja węzła cieplnego pokazana na rysunku nr S-5 znajdującym się w załączniku - dokumentacja projektowa wchodzi w zakres zamówienia?	TAK. Ponadto informuję, że nie jest to węzeł cieplny, ale rozdzielacz ciepła na ciepło technologiczne i centralne ogrzewanie plus zasobnik.

  
Maciej Czeredys  
Przewodniczący komisji przetargowej